## 2019年度秋学期授業アンケート 設備コメント回答

## 【庶務班】

| 項目                   | 回 答  |
|----------------------|--|
| A講義棟教室のエアコンにつ<br>いて  | アンケートでは、「暑い」と「寒い」で意見が分かれています。同じ温度であっても個人によって感じ方が異なるため、全員が快適に感じる環境を提供するのは難しく、また、部屋の場所によって温度が若干変わるのは物理的に改善することが出来ないため、ご理解をお願いいたします。極端に暑く感じたり寒く感じる時は、授業の担当教員に申し出て、エアコンの温度調節をしてもらってください。また、調節の利く衣装をご用意していただくなど、服装にもご配慮をお願いしたいと考えております。 |
| B講義棟教室のエアコンに<br>ついて  | A講義棟と同様に、「暑い」と「寒い」で意見が分かれています。A講義棟と同様に、服装にご配慮いただくなど、まずは個人でできる対応をお願いしたいと思います。極端に暑かったり寒かったりする場合は、担当の教員に申し出てください。また、B講義棟教室のエアコンを集中管理で運転しているのは、エネルギーの効率的な利用を目的としているためですので、皆さんにもご理解をいただきたいと考えております。                                     |
| 本館教室のエアコンについ<br>て    | 本館についても、「暑い」と「寒い」で意見が分かれています。服装にご配慮いただくなど、まずは個人でできる対応をお願いしたいと思います。極端に暑かったり寒かったりする場合は、担当の教員に申し出てください。   |
| 体育館への空調設備の設置<br>について | 現時点では、サブアリーナ及び更衣室には空調機を設置しておりますが、メインアリーナへの空調設備設置は検討していません。夏の暑さ対策としては、大型扇風機を複数台設置して対応することとしております。   |
| 教室への時計の設置について        | 現在、始業時と終業時にチャイムが鳴るようにしてあり、また、個人ではスマートフォンや腕時計を所持している学生もいることから、教室への時計の設置は考えておりません。   |
| 教室のイスについて            | A-101教室等の机やイスが劣化していることは把握しており、劣化が進んでいる教室から順次更新する計画を策定することとしております。また、建具(扉等)についても劣化の著しいものから順次改修していく予定です。   |
| ゴミ箱について              | 現在のところ、各教室にゴミ箱を設置する予定はありません。エントランス等に現在設置しているゴミ箱を利用されますようお願いします。  |
| 換気について               | 各教室に設置しております換気扇は、十分な換気回数を賄える能力の物を設置しておりますが、におい等が気になり、一時的に大量の換気が必要な場合は、窓開け換気で対応していただきますようお願いします。  |
| ブラインドについて            | ブラインドは故障や破損の起こりやすい構造となっているため、設置個所の状況を確認<br>し、カーテン等別の設備への変更も含めて検討し改修する予定です。   |

## 【教務班】

| 項目                            | 回 答   |
|-------------------------------|---|
| 中間モニターについて                    | 大教室に設置している中間モニターについて、ピントや映る範囲に不具合があったとのご意見をいただきました。<br>中間モニターを映すカメラは、立ち上げた際にオートフォーカスによりピント調整され、指定した範囲を映すように設定されていますが、まれに周辺環境(高湿環境による結露など)により適切に調整されないことがあります。<br>担当教員からは中間モニターは見えませんので、不具合があり授業に支障をきたす場合はその旨を担当教員にお伝えください。職員が調整に参ります。   |
| 音響機器について<br>マイクのハウリング<br>音量調整 | 複数マイクを設置している大教室では、マイク相互の影響によって時折ハウリングが起こることがあります。また、音響機器本体の音量設定の問題がある場合もあります。引き続き長期休業中に各教室の設備点検を行って参ります。<br>音響機器に関しましても、不具合がある場合はその旨を担当教員にお伝えください。随時確認、調整を行います。   |
| 教室割について                       | 教室について、「狭い」、「広い」などのご意見をいただきました。<br>現在、教室定員の8割を目安に履修制限をかけています。これは、5人掛けの座席に4<br>人が着席する状況ですので、教室前方で座席が余っていると「狭い」と感じるかと思いま<br>す。受講人数の多い授業につきましては、少しでも多くの学生が授業を受けられるようご<br>協力いただけたらと思います。<br>また、時間割によっては適切なサイズの教室が不足することもあります。教務委員会で<br>も時間割配置や受講制限について検討を重ねておりますが、授業開始後でも受講者数に<br>よって教室が狭いと思われる場合は、担当教員を通じて教務班にお知らせください。可能<br>な限り対応をしていきます。 |

## 【経営企画班(情報)】

| 項目                                     | 回答   |
|--|--|
| Wi-Fiに関する要望<br>(Wi-Fiの電波が弱い、使え<br>ない等) | 中教室及び大教室に関しては、学生が授業でWi-Fiを使用することを想定していないため、基本的にはWi-Fiはご利用になれません。<br>申し訳ありませんが、電波の届くところでWi-Fiをご利用ください。  |
|  | 今後、Wi-Fiの利用可能な場所を広げるかについては、ご意見を参考に検討させて頂きます。   |
|  | <ul> <li>※現在の電波の届くところは次の場所とその周辺です。</li> <li>・本館: (1階)キャリアセンター前、(3階)大学院研究室</li> <li>・A講義棟: (1~3階)フリースペース</li> <li>・B講義棟: (1~3階)小教室、(2階)フリールーム</li> <li>・学術センター: (1階)ラーニングコモンズ、(3階)PC利用室、グループ学習室、<br/>演習室</li> </ul> |
|  | 詳しい場所は以下のURLのとおりです。(学内専用)<br>https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/campusonly/c-room/musen_map.pdf  |
| パソコンが遅い                                | コンピュータ実習室(A-302教室, A-303教室, B-209教室)とLL教室(A-304教室)のパソコンにつきましては、ネットワークを介して複数のサーバと連携しているため、個人で利用しているパソコンよりもログイン等に時間がかかる仕組みとなっておりますが、今後、パソコン等を更新する際には、より速度を改善するよう検討させて頂きます。   |
| パソコンの不具合                               | コンピュータ実習室(A-302教室, A-303教室, B-209教室)のパソコンを利用するにあたり、不具合や不明な点がございましたら、教職員や管理補助員にその旨を伝えて頂ければ、対応いたします。   |